

Kylä	Tila nimi ja reknro	Lupanumero
Vastaava työnjohtaja	Puhelin	Nimikirjain lyhenne

JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN SUUNNITELMAT:

Toimitettu
rak.paikalle

Toimitettu
rak.valvontaan

Selvitys maaperätutkimuksista, maastomittauksista, pinta- ja pohjavesiolosuhteista

LVI-asemapiirros (jätevesijärjestelmän paikka, suunnittelija käynyt paikan päällä)

Piirustukset kaivoista (sako-, jako- ja tarkastus/näytteenottoaivot)

Piirustukset maahan imeyttämöstä, maapuhdistamosta, pinepuhdistamosta

Selvitys järjestelmän mitoituksesta ja puhdistuslaitoksesta (BHK7, kok. P, kok. N)

Jätevesijärjestelmän rakentamis-, käyttö – ja huolto-ohje

JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN RAKENTAMINEN:

Kyllä

Ei

Koneurakoitsija saanut koulutusta jätevesien puhdistusjärjestelmien tekemiseen

Pvm.

Vast.tj.

	Pvm.	Vast.tj.
Saostuskaivot tiiviit, hiekkatäyttö asennettu, ankkurointi		
Jakokaivo tiivis, hiekkatäyttö asennettu, routaeristykset		
Maaviemärit tiiviit, hiekkatäyttö asennettu, kaltev. Väh. 1 cm/1 m, routaeristykset		
Maasuodattimen/ maahan imeyttämön pohja kaivettu vaakasuoraksi suunniteltuun		
Kokoomakerros puhdas sepeli suunnitelman mukainen		
Kokoomaputket, tuuletusputket asennettu suunnitelmien mukaan		
Suodatin hiekka 0-8 mm suunnitelman mukaan asennettu		
Ravinteiden poistoaineista (esim. biotiitti) todistus rakennusvalvontaan		
Jakokerros puhdas sepeli/somero 16-32 mm		
Jakoputket suunnitelmien mukaan asennettu		
Jakokerroksen päällä lämmöneristyslevy suunnitelman mukaan asennettu		
Pintavesien valuminen maasuodattimeen estetty, lopputäyttö kupera, ojapainanteet		
Kokooma/näytteenottoaivo suunnitelmien mukaan asennettu		
Purkuputki suunnitelmien mukaisesti, pieneläinverkko, jäätymis/routasuojaus, tulviminen		
Koekäyttö, jakokaivon virtausventtiilit säädetty, käytön ja huollon opastus kiint.omistajalle		

TARKASTUSASIAKIRJA LUOVUTETTU LOPPUKATSELMUKSEN YHTEYDESSÄ

pvm

vastaavan työnjohtajan allekirjoitus

nimenselvennys