

Kylä	Tila ja reknro	Lupatunnus
Vastaava työnjohtaja	Puhelin	Nimikirjain lyhenne

Pvm. Kuittaus

Selvitetty rakennuslupaehdot ja -määräykset		
Asennustarvikkeiden ja materiaalien kelpoisuus tarkastettu.		
Porausjätteet käsitelty suunnitelman mukaisesti		
Pintavesien pääsy lämpökaivoon estetty		
Tarkastuskaivon lämpöeristys tarkastettu		
Putkistojen eristykset - ja rakenteiden läpivientien tiivistykset tarkistettu		
Lämmönkeruuputkiston asennuksen jälkeinen koepaine suoritettu 2 h / 3 bar.		
Maalämpölaitteiden sähkötöiden ryhmäjohtotason käyttöönototarkastus suoritettu ja pöytäkirja toimitettu kiinteistön omistajalle ja rakennusvalvontaan		
Pumpun esisäädöt asetettu ja pumpun toiminnan todettu olevan häiriötöntä		
Maalämpöpumpun käytönopastus annettu ja käyttöohjeet toimitettu kiinteistölle		
Mahdolliset muutokset päivitetty suunnitelmiin ja kohdetta vastaavat suunnitelmat toimitettu rakennusvalvontaan		
Sijaintikatselmus tilattu/suoritettu		
Porausraportti toimitettu kiinteistön omistajalle ja rakennusvalvontaan		
Öljysäiliö poistettu maasta ja säiliön tarkastuspöytäkirja toimitettu rakennusvalvontaan		

TARKASTUSASIAKIRJA LUOVUTETTU LOPPUKATSELMUKSESSA

pvm.

vastaavan työnjohtajan allekirjoitus

nimenselvennys